

Aptitude à l'emploi des Mécanismes et des Commandes

Selon la NF S 61937

RECONDUCTION n° 09/2 du PROCÈS-VERBAL n° 04 - M - 047

Concernant : Une gamme d'ouvrants télécommandés d'amenée d'air en façade, à lamelles alimentée par énergie électrique.

Références : AIR L.S

Dimensions libres de passage d'air : Mini : 385 x 300 mm (H x L)
Maxi : 2000 x 2000 mm (H x L)


Demandeur : **MADICOB**
4, Avenue du Parc
BP 108
F - 95103 ARGENTEUIL

Extensions de classement reconduites : Des extensions de classement peuvent se rapporter au procès-verbal de référence. Elles sont cumulables entre-elles après avis du Laboratoire.
Les extensions de classement délivrées sur le procès-verbal de référence portant les numéros suivants sont reconduites :
Extension n° 05/1

Durée de validité : Le procès-verbal de référence et les extensions de classement mentionnées ci-dessus, ainsi que celles qui seraient délivrées après la date d'édition de ce document, sont valables jusqu'à :
la parution de la norme NF S 61937-8, ou jusqu'à la date du 03 janvier 2014 (si la NF S 61937-8 n'est pas publiée avant).

Passé cette date, le procès-verbal de référence n'est plus valable, sauf s'il est accompagné d'une nouvelle reconduction délivrée par le Laboratoire.
Cette reconduction n'est valable qu'accompagnée du procès-verbal de référence.

Fait à Maizières-lès-Metz, le 29 janvier 2009



Nicolas ROYET
Chargé d'Affaires