



Certificat

Certificate

NF537 - DISPOSITIFS DE COMMANDES POUR SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

Nature et date de la décision
EXTENSION
N° : 23/04.16 du 22/02/2018

La Société : **MADICOB**
16, avenue du Vert Galant
CS 10013 ST OUEN L'AUMONE
95046 CERGY PONTOISE CEDEX

Date de fin de validité du
14/02/2021

Titulaire numéro : 23

Usine : 95310 - ST OUEN L'AUMONE

est autorisée à apposer la marque NF sur les produits suivants, selon les conditions définies dans le référentiel de certification de l'application NF précisée ci-dessus :

Types de produits : DAC / DCM à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique

Caractéristiques certifiées essentielles

- **Fonctionnalité** vérifiée permettant d'attester l'aptitude à l'emploi et les performances des DAC/DCM/DCMR conformément aux exigences de la norme NF S61-938 de juillet 1991.
- **Efficacité** vérifiée par des essais d'endurance (sauf pour les DAC à sortie électrique de type permanent).
- **Affichage** des éléments d'identification sur la **notice technique** qui accompagne obligatoirement toute livraison des DAC/DCM/DCMR certifiés NF.



**NF537 - DISPOSITIFS DE COMMANDES
POUR SYSTEMES
DE SECURITE INCENDIE**

Certificat

Certificate

EXTENSION

Numéro du certificat : 23/04.16 du 22/02/2018

Identification des produits :

DCM (Dispositifs de Commandes Manuelles) à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique

Gamme Référence commerciale	ouverture seule (Identification : CSK 20 – CSK 100) 02001 / 02002 Type d'ouverture : Standard : Volet escamotable F2 : Vitre à briser F3 : porte pleine
Option Module	N° 1, 2 et 3 sans module
Gamme Référence commerciale	ouverture seule (Identification : CPS gamme Coffret) Coffret PM : 02110-XX / coffret MM300 : 02111-XX / coffret MM500 : 02112-XX / coffret GM : 02113-XX Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) EX Eco (sans porte) Type d'ouverture : X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 porte / façade pleine
Option Module	N° 1 sans module
Gamme Référence commerciale	1 ouverture / 1 fermeture (Identification : CPS gamme Armoire) ASK 60 : 02005-XX / armoire PM : 02120-XX / armoire MM300 : 02121-XX / armoire MM500 : 02122-XX / armoire GM : 02123-XX Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) EX Eco (sans porte) Type d'ouverture : X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 porte / façade pleine
Option Module	N° 1 sans module
Gamme Référence commerciale	2 ouvertures / 1 fermeture (Identification : CPS gamme S500) S500 PM : 02130-XX / S500 MM : 02131-XX / S500 GM : 02132-XX / S500L PM : 02135-XX / S500L MM : 02136-XX / S500L GM : 02137-XX / S500L MM EcoT : 02136- Tx Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) EX Eco (sans porte) TX Eco T (enveloppe/ fond solidaire) Type d'ouverture : X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 porte / façade pleine
Option Module	N° 1 sans module



Certificat

Certificate

NF537 - DISPOSITIFS DE COMMANDES POUR SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

EXTENSION

Numéro du certificat : 23/04.16 du 22/02/2018

DCMR (Dispositifs de Commandes Manuelles Regroupées) à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique	
Gamme Référence commerciale	2 à 4 ouvertures seules (Identification : CSK 100) 02302-FX / 02303-FX / 02304-FX Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) Type d'ouverture :
Option Module	X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 Porte / façade pleine sans option sans module
Gamme Référence commerciale	2 à 4 ouvertures seules (Identification : CPS) 02320-FX / 02330-FX / 02340-FX Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) Type d'ouverture :
Option Module	X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 Porte / façade pleine sans option sans module

DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique de type impulsionnel et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique	
Gamme Référence commerciale	ouverture seule (Identification : CPS gamme Coffret) coffret PM : 02110-XX / coffret MM300 : 02111-XX / coffret MM500 : 02112-XX / coffret GM : 02113-XX Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) EX Eco (sans porte) Type d'ouverture :
Option Module	X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 porte / façade pleine N° 1 MOD1 (2180)- MOD2 (2183)- MOD3 (2181)- MOD4 (2182)
Gamme Référence commerciale	1 ouverture / 1 fermeture (Identification : CPS gamme Armoire) ASK 60 : 02005-XX / armoire PM : 02120-XX / armoire MM300 : 02121-XX / armoire MM500 : 02122-XX / armoire GM : 02123-XX Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) EX Eco (sans porte) Type d'ouverture :
Option Module	X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 porte / façade pleine N° 1 MOD1 (2180)- MOD2 (2183)- MOD3 (2181)- MOD4 (2182)



**NF537 - DISPOSITIFS DE COMMANDES
POUR SYSTEMES
DE SECURITE INCENDIE**

Certificat

EXTENSION

Certificate

Numéro du certificat : 23/04.16 du 22/02/2018

DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique de type impulsif et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique (suite)	
Gamme Référence commerciale	2 ouvertures / 1 fermeture (Identification : CPS gamme S500) S500 PM : 02130-XX / S500 MM : 02131-XX / S500 GM : 02132-XX / S500L PM : 02135-XX / S500L MM : 02136-XX / S500L GM : 02137-XX / S500L MM EcoT : 02136-Tx Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) EX Eco (sans porte) TX Eco T (enveloppe/ fond solidaire) Type d'ouverture : X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 porte / façade pleine
Option Module	N° 1 MOD1 (2180)– MOD2 (2183)– MOD3 (2181)– MOD4 (2182)
Gamme Référence commerciale	1 ouverture / 1 fermeture + aération (Identification : CPS Armoire Aération) Armoire aération : 02222-XXXX Fonction aération (1er X) : A Ouverture et fermeture manuelle B Ouverture manuelle + EV (électrovanne) et fermeture manuelle C Ouverture manuelle et fermeture manuelle + EV D Ouverture et fermeture manuelle + EV Type d'ouverture (2ème X) : 1 Volet escamotable 2 Vitre à briser 3 Porte pleine Filtration (3ème X) : F Filtre + manomètre S Sans filtre + manomètre Accès extérieur (4ème X) : A Commande aération B Commande aération et manomètre C Aucun accès
Option Module	N° 1 MOD1 (2180)– MOD2 (2183)– MOD3 (2181)– MOD4 (2182)
Gamme Référence commerciale	2 ouvertures / 1 fermeture + aération (Identification : CPS S500L Aération) S500L aération : 02237-XXXX Fonction aération (1er X) : A Ouverture et fermeture manuelle B Ouverture manuelle + EV (électrovanne) et fermeture manuelle C Ouverture manuelle et fermeture manuelle + EV D Ouverture et fermeture manuelle + EV Type d'ouverture (2ème X) : 1 Volet escamotable 2 Vitre à briser 3 Porte pleine Filtration (3ème X) : F Filtre + manomètre S Sans filtre + manomètre Accès extérieur (4ème X) : A Commande aération B Commande aération et manomètre C Aucun accès
Option Module	N° 1 MOD1 (2180)– MOD2 (2183)– MOD3 (2181)– MOD4 (2182)



NF537 - DISPOSITIFS DE COMMANDES POUR SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

EXTENSION

Numéro du certificat : 23/04.16 du 22/02/2018

DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande pneumatique et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique (suite)	
Gamme Référence commerciale	1 ouverture / 1 fermeture + aération (Identification : CPS Armoire Aération) Armoire aération : 02222-XXXX Fonction aération (1er X) : A Ouverture et fermeture manuelle B Ouverture manuelle + EV (électrovanne) et fermeture manuelle C Ouverture manuelle et fermeture manuelle + EV D Ouverture et fermeture manuelle + EV Type d'ouverture (2ème X) : 1 Volet escamotable 2 Vitre à briser 3 Porte pleine Filtration (3ème X) : F Filtre + manomètre S Sans filtre + manomètre Accès extérieur (4ème X) : A Commande aération B Commande aération et manomètre C Aucun accès
Option Module	N° 1 MOD5 (02184)
Gamme Référence commerciale	2 ouvertures / 1 fermeture + aération (Identification : CPS S500L Aération) S500L aération : 02237-XXXX Fonction aération (1er X) : A Ouverture et fermeture manuelle B Ouverture manuelle + EV (électrovanne) et fermeture manuelle C Ouverture manuelle et fermeture manuelle + EV D Ouverture et fermeture manuelle + EV Type d'ouverture (2ème X) : 1 Volet escamotable 2 Vitre à briser 3 Porte pleine Filtration (3ème X) : F Filtre + manomètre S Sans filtre + manomètre Accès extérieur (4ème X) : A Commande aération B Commande aération et manomètre C Aucun accès
Option Module	N° 1 MOD5 (02184)
Gamme Référence commerciale	2 à 4 ouvertures seules (Identification : CPS) 02320-FX / 02330-FX / 02340-FX Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) Type d'ouverture : X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 Porte / façade pleine
Option Module	Sans option MOD5 (02184)



Certificat

Certificate

NF537 - DISPOSITIFS DE COMMANDES POUR SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

EXTENSION

Numéro du certificat : 23/04.16 du 22/02/2018

INTITULE DES OPTIONS	
Option N° 1 :	INOX : remplacer le chiffre « 0 » de la référence produit par la lettre « I »
Option N° 2 :	Vitre à briser : ajouter F2
Option N° 3 :	Porte pleine : ajouter F3

Ce certificat dispense le titulaire de la présentation des procès-verbaux de conformité à la norme NF S61-938 de juillet 1991 pour les produits visés ci-dessus.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont certifiés conformes à la norme NF S61-938 de juillet 1991 et son amendement A1 d'août 2013, ainsi qu'aux spécifications complémentaires citées dans le référentiel de certification NF 537,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 537.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objets de ce certificat seront utilisés.

Ce certificat NF est valable jusqu'au 14/02/2021 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF 537.

Directeur Général
Franck LEBEUGLE