



Certificat

Certificate

NF537 - DISPOSITIFS DE COMMANDES POUR SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

Nature et date de la décision
EXTENSION
N° : 23/07.12 du 22/02/2018

La Société : **MADICOB**
16, avenue du Vert Galant
CS 10013 ST OUEN L'AUMONE
95046 CERGY PONTOISE CEDEX

Date de fin de validité du
14/02/2021

Titulaire numéro : 23

Usine : 85300 - CHALLANS

est autorisée à apposer la marque NF sur les produits suivants, selon les conditions définies dans le référentiel de certification de l'application NF précisée ci-dessus :

Types de produits :	DCS à sortie électrique de type permanent
----------------------------	--

Caractéristiques certifiées essentielles

- **Fonctionnalité** vérifiée permettant d'attester l'aptitude à l'emploi et les performances des DAC/DCM/DCMR conformément aux exigences de la norme NF S61-938 de juillet 1991.
- **Efficacité** vérifiée par des essais d'endurance (sauf pour les DAC à sortie électrique de type permanent).
- **Affichage** des éléments d'identification sur la **notice technique** qui accompagne obligatoirement toute livraison des DAC/DCM/DCMR certifiés NF.



Certificat

Certificate

**NF537 - DISPOSITIFS DE COMMANDES
POUR SYSTEMES
DE SECURITE INCENDIE**

EXTENSION

Numéro du certificat : 23/07.12 du 22/02/2018

Identification des produits :

DCS (Dispositifs de Commande avec Signalisation) à entrée de télécommande électrique de type impulsif et à sortie électrique de type permanent

Gamme	DCE 24
Référence commerciale	. Avec alimentation non intégrée : 6501-X-Y Nombre de cartes facettes (X) : 01 à 08 Nombre de cartes MS ou MS2 (Y) : 1 à 8 . Avec alimentation intégrée : 6511-XX-Y-Z Intensité en A (XX) : 02 / 04 / 08 / 16 Nombre de cartes MS ou MS2 (Z) : 1 à 8 Nombre de cartes facettes (Y) : 1 à 8 Réf. Carte de ligne D.A.S. : MS (6501-80) ou MS2 (6501-91) Réf. Carte de gestion : MP (6501-81) Réf. Carte de commande de confort : TPV (6501-82) Réf. Élément de surveillance de ligne 2 A : MSL (6502-01) Réf. Élément de surveillance de ligne 8 A : MSL8 (6502-02)
Option	N° 1, 2 et 3
Module	sans module

INTITULE DES OPTIONS

Option N° 1 :	Aération : remplacer le tiret par la lettre A
Option N° 2 :	Remplacer le 0 suivant le tiret par la lettre ci-dessous : M = Désenfumage, Relayage, Compartimentage D = Désenfumage et Relayage E = Désenfumage et Compartimentage B = Relayage et Compartimentage R = Uniquement du Relayage C = Uniquement du Compartiment
Option N° 3 :	Pour les coffrets 6511-XX-Y-Z, le premier tiret peut être remplacé par une lettre représentant la taille du coffret (S pour 2 emplacements, P pour 4, M pour 6 et G pour 10). La taille des coffrets est précisée avant l'intensité en A (XX). S=Small, P=Peti

Ce certificat dispense le titulaire de la présentation des procès-verbaux de conformité à la norme NF S61-938 de juillet 1991 pour les produits visés ci-dessus.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont certifiés conformes à la norme NF S61-938 de juillet 1991 et son amendement A1 d'août 2013, ainsi qu'aux spécifications complémentaires citées dans le référentiel de certification NF 537,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 537.



Ce certificat est constitué de 3 pages



**NF537 - DISPOSITIFS DE COMMANDES
POUR SYSTEMES
DE SECURITE INCENDIE**

Certificat

Certificate

EXTENSION

Numéro du certificat : 23/07.12 du 22/02/2018

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objets de ce certificat seront utilisés.

Ce certificat NF est valable jusqu'au 14/02/2021 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF 537.

Directeur Général
Franck LEBEUGLE