



SEVM-P (GGL + ZZZ 231-P)





KFD 1000



15°-60°



VAS 453571-2015-02



ENGLISH: Install the smoke ventilation window in accordance with current national legislation without wind deflector KFD **A** or with wind deflector KFD **B**.

⚠ If the window is installed with wind deflector KFD 1000, flashing EB- cannot be used.
Flashing EK- can be used when the frame distance is minimum 180 mm.

FRANÇAIS : Installer la fenêtre de désenfumage en se conformant à la législation locale en vigueur sans déflecteur de vent KFD **A** ou avec déflecteurs de vent KFD **B**.

⚠ Si la fenêtre est installée avec déflecteurs de vent KFD 1000, le raccordement d'étanchéité EB- ne peut pas être utilisé.
Le raccordement d'étanchéité EK- peut être utilisé si la largeur du couloir horizontal est de 180 mm minimum.

ENGLISH: IMPORTANT INFORMATION

Read instructions carefully before installing and operating. Please keep instructions for future reference and hand them over to any new user.

Safety

- Smoke ventilation window SEVM-P (GGL -K-- + ZZZ 231-P) with laminated inner glass pane is certified in accordance with EN 12101-2 and can be fitted with or without wind deflector KFD 1000.
- The window does not meet requirements for emergency escape.
- The safety devices of opening restrictor kit ZZZ 229K (1200 J) must be activated when working on the roof and deactivated immediately after to allow for the window to work as a smoke ventilation window again.
- The window must **not** be fitted with products restricting its opening or closing operation (eg VELUX opening restrictor ZOZ 010).

Installation

- Prevent the window from opening or closing suddenly and uncontrollably during installation.
- Required air supply:
 - 0.45 l / 0.54 l (open/close) at 10 bar for window size -K08
 - 0.37 l / 0.44 l (open/close) at 10 bar for window size -K06
 - 0.29 l / 0.33 l (open/close) at 10 bar for window size -K04
- After installation, the system must be tested, see description on page 19.
- In accordance with NF S 61-932.

Product

- The window is designed for opening in case of fire.
- Sound pressure level: $L_{pA} \leq 70$ dB(A).
- Normal operating temperature: -15°C to +80°C.
- The packaging can be disposed of with usual household waste.

Maintenance

- Disconnect from the air supply before carrying out any maintenance or service work to the window and ensure that it cannot be reconnected unintentionally during this time.
- The window must be tested to ensure that all moving parts of window and actuators are fully functional and not influenced by wear or corrosion.
- It is recommended to lubricate the window hinges at least once a year.
- The smoke ventilation system must be tested after installation, service work and alterations to the system. It **must** be inspected by qualified personnel at least once a year. Tests and inspections must be documented in accordance with national regulations.
- It is recommended that VELUX service engineers carry out any repair work to the window.
- In case of snow and/or ice, the operation of the window may be blocked. Snow and ice should therefore be removed.
- In accordance with NF S 61-933.
- If you have any technical questions, please contact your VELUX sales company, see telephone list or www.velux.com.

FRANÇAIS : INFORMATIONS IMPORTANTES

Lire attentivement la totalité de la notice avant l'installation et l'utilisation. Conserver cette notice pour vous y référer en cas de besoin et ne pas oublier de la transmettre à tout nouvel utilisateur.

Sécurité

- La fenêtre de désenfumage SEVM-P (GGL -K-- + ZZZ 231-P) avec un vitrage feuilleté intérieur est conforme à la norme EN 12101-2 et peut être installée avec ou sans déflecteur de vent KFD 1000.
- La fenêtre n'est pas prévue pour servir d'issue de secours.
- Les verrous de sécurité du kit de verrouillage ZZZ 229K (1200 J) doivent être activés dans le cas d'une intervention sur le toit et désactivés immédiatement après pour permettre que la fenêtre fonctionne de nouveau comme une fenêtre de désenfumage.
- La fenêtre ne doit **pas** être équipée de produits limitant l'ouverture ou la fermeture (ex : limiteur d'ouverture VELUX ZOZ 010).

Installation

- Éviter que la fenêtre ne soit ouverte ou fermée de façon brusque et inopinée pendant l'installation.
- Exigence fourniture air comprimé :
 - 0,45 l / 0,54 l (ouverture/fermeture) à 10 bars pour une fenêtre de dimension -K08
 - 0,37 l / 0,44 l (ouverture/fermeture) à 10 bars pour une fenêtre de dimension -K06
 - 0,29 l / 0,33 l (ouverture/fermeture) à 10 bars pour une fenêtre de dimension -K04
- Après l'installation, le système doit être testé, voir la description en page 19.
- Conformément à la norme NF S 61-932 en vigueur.

Produit

- La fenêtre a été conçue pour s'ouvrir en cas de feu.
- Niveau de pression acoustique : $L_{pA} \leq 70$ dB(A).
- Températures normales de fonctionnement : de -15 °C à +80 °C.
- L'emballage peut être jeté avec les ordures ménagères.

Entretien

- Avant toute opération d'entretien ou de réparation sur la fenêtre couper l'alimentation d'air comprimé et s'assurer qu'elle ne puisse pas être rebranchée incidemment durant cette période.
- Un test doit être réalisé pour s'assurer que l'ensemble des parties mobiles de la fenêtre et des vérins fonctionnent correctement et ne sont pas endommagés par l'usure ou la corrosion.
- Il est recommandé de graisser les pivots de la fenêtre au moins une fois par an.
- Le système de désenfumage doit être testé après l'installation, une opération de maintenance ou après modifications. Il **doit** être inspecté au moins une fois par an par du personnel qualifié. Les tests et inspections doivent être documentés selon la réglementation locale.
- Il est recommandé que ce soit le Service Après-vente VELUX qui, si besoin, répare la fenêtre.
- En cas de neige et/ou de gel, l'ouverture/fermeture de la fenêtre peut être bloquée. Neige et la glace doit donc être retirés.
- Conformément à la norme NF S 61-933 en vigueur.
- Si vous avez une question technique, merci de contacter votre société de vente VELUX, voir numéro indiqué ou www.velux.com.

CE Declaration of Conformity

In accordance with the Council Directive 2006/42/EC

We herewith declare that VELUX smoke ventilation window SEVM-P (GGL -K-- + ZZZ 231-P) is in conformity with the Machinery Directive 2006/42/EC as amended.

When the VELUX smoke ventilation window is installed and connected to an air supply, the total system is to be considered as a machine, which is not to be put into service until it has been installed according to instructions and requirements.

The VELUX smoke ventilation window also complies with the Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011. For Declaration of Performance, please go to www.velux.com.

CE Déclaration de Conformité

Selon la Directive du Conseil 2006/42/CE

Nous déclarons que la fenêtre de désenfumage VELUX SEVM-P (GGL -K-- + ZZZ 231-P) satisfait à la Directive Machines 2006/42/CE et ses amendements.

Quand la fenêtre de désenfumage VELUX est installée et est raccordée à l'alimentation d'air comprimé, le système complet doit être considéré comme une machine qui ne doit pas être mise en service avant d'être installée selon les instructions et spécifications le concernant.

La fenêtre de désenfumage VELUX est aussi conforme avec le Règlement des Produits de Construction (EU) No 305/2011. Pour cette déclaration de performance, merci d'aller sur le site www.velux.com.

VELUX A/S


(Lars Gylstorff, Product Management)

Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm

29-08-2013

CE DoC 932857-00

SEVM-P



ENGLISH: Smoke ventilation window SEVM-P consists of:

- Roof window GGL -K-- 3076
- Opening mechanism ZZZ 231-P
- Wind deflector KFD 1000
The wind deflector is not always supplied with the opening mechanism. If supplied with the opening mechanism, the window deflector must be installed before the gas springs.
- Opening restrictor kit ZZZ 229K (1200 J)

FRANÇAIS : La fenêtre de désenfumage SEVM-P se compose des éléments suivants :

- Fenêtre de toit GGL -K-- 3076
- Mécanisme d'ouverture ZZZ 231-P
- Déflecteur de vent KFD 1000
Les déflecteurs ne sont pas toujours présents dans l'emballage du mécanisme d'ouverture. S'ils sont présents dans l'emballage du mécanisme d'ouverture, les déflecteurs doivent être installés avant l'installation des vérins pneumatiques.
- Kit de verrouillage ZZZ 229K (1200 J)




ENGLISH: Smoke ventilation window SEVM-P must be installed with flashing E-W/E-L/E-J or E-N.

FRANÇAIS : Il est nécessaire d'installer la fenêtre de désenfumage SEVM-P avec un raccordement d'étanchéité E-W/E-L/E-J ou E-N.


TOOLS / OUTILS




Ø 3 mm



Ø 4 mm



Ø 10 mm




12



T15
T20
T25

ZZZ 229K





Pages
6-7

KFD 1000

ENGLISH: If wind deflector KFD 1000 is part of the delivery, install components as shown here.

FRANÇAIS: Si les déflecteurs KFD 1000 font partie de la livraison, installer les composants comme montré ici.






Pages
8-10


ZZZ 231-P

ENGLISH: Install components as shown here.


FRANÇAIS: Installer les composants comme montré ici.



90 mm




70 mm



Pages
11-19


1



ENGLISH: Install components according to these instructions and the instructions supplied with the flashing.

FRANÇAIS: Installer les composants selon cette notice et les instructions fournies avec le raccord d'étanchéité.

2




**MK04
MK06
MK08
UK04**




ENGLISH: For window sizes MK04, MK06, MK08 and UK04, an extra opening restrictor kit ZZZ 229K (1200 J) is supplied. Fit parts from the extra opening restrictor kit onto the bottom of the frame as shown.


FRANÇAIS: Pour tailles de fenêtre MK04, MK06, MK08 et UK04, un kit de verrouillage ZZZ 229K (1200 J) supplémentaire est fourni. Monter les pièces du kit de verrouillage supplémentaire sur le cadre fixe en partie basse comme montré.




A




C




B





D



E










ENGLISH: Fit 70 mm screws, supplied with opening mechanism ZZZ 231-P, onto the sash as shown.

FRANÇAIS : Fixer les vis de 70 mm, fournies dans le carton avec le mécanisme d'ouverture ZZZ 231-P, sur l'ouvrant comme montré.


3





4








5





6








1





2












6



7












ENGLISH: Fit 90 mm screws, supplied with opening mechanism ZZZ 231-P, onto the frame as shown.

FRANÇAIS: Fixer les vis de 90 mm, fournies dans le carton avec le mécanisme d'ouverture ZZZ 231-P, sur le cadre fixe comme montré.





1



2






	Y mm
-K04	462 mm
-K06	603 mm
-K08	766 mm






ø 3 mm

3






Ø 3 mm

4








30 mm



5




6








7







MK04



8



9



ENGLISH: Functional test of the smoke ventilation window after installation

1. Ensure that no objects are obstructing the window when opened in full smoke ventilation position.
2. Ensure that the window is out of reach of people.
3. Set the external supply valve (not part of the VELUX delivery) to closed position.
4. Connect the output from the external supply valve to the F and O connections on the actuator console, see ill. 10a.
5. Activate the external supply valve to open position.
6. The window now opens to a full 90 degree opening within 60 seconds.
7. Activate the external supply valve to closed position.
8. The window closes completely.
9. The window is now ready for operation.

Windows with thermal fuse (CO₂ cartridge)

- Install the thermal fuse in the valve before installing the CO₂ cartridge!
- The window automatically opens if the thermal fuse is broken at high temperatures.
- The window opens due to the CO₂ in the cartridge.
- The CO₂ cartridge must be replaced each time the thermal fuse has been activated.

Opening of the window without an compressed air supply

1. Disconnect the compressed air supply.
2. Open the window by pulling the control bar on the window until it reaches a full 90 degree opening.
3. The lock at the bottom of the actuators now "locks" the window in open position.
4. Close the window by disengaging the lock (push down the screw heads on both sides) and at the same time pushing back the window sash into closed position.

FRANÇAIS : Test de fonctionnement de la fenêtre de désenfumage après installation

1. Assurez vous qu'aucune objet ne gêne l'ouverture de la fenêtre quand celle-ci s'ouvrira complètement en position de désenfumage.
2. Assurez vous que la fenêtre est hors d'atteinte des personnes.
3. Mettre la vanne de l'alimentation d'air externe (non fournie par la société de vente VELUX) en position fermée.
4. Connecter les tubes d'alimentation d'air externe aux connecteurs marqués F (fermeture) et O (ouverture) sur la console du vérin, voir dessin 10a.
5. Activer la vanne de l'alimentation d'air externe en position ouverte.
6. La fenêtre est maintenant ouverte à 90° et en 60 secondes.
7. Mettre la vanne de l'alimentation d'air externe en position fermée.
8. La fenêtre est complètement fermée.
9. La fenêtre est maintenant prête pour assurer sa fonction.

Fenêtre avec thermo-fusible (cartouche de CO₂)

- Installer le thermo-fusible sur le support avant d'installer la cartouche de CO₂ !
- La fenêtre s'ouvrira automatiquement dès que le thermo-fusible se cassé par la température élevée.
- La fenêtre s'ouvrira sous l'action de la cartouche de CO₂.
- La cartouche de CO₂ doit être remplacée à chaque fois que le thermo-fusible a été activé.

Ouverture de la fenêtre sans alimentation d'air comprimé

1. Déconnecter l'alimentation d'air comprimé.
2. Ouvrir complètement la fenêtre en utilisant la barre de manœuvre jusqu'à une ouverture de 90°.
3. Le verrouillage en bas des vérins est maintenant actif, la fenêtre est en position ouverte.
4. Fermer la fenêtre en désengageant le verrouillage (pousser vers le bas simultanément le verrou sur chaque vérin) et en même temps refermer la fenêtre.

AR: VELUX Argentina S.A.
348 4 639944

AT: VELUX Österreich GmbH
02245/32 3 50

AU: VELUX Australia Pty. Ltd.
1300 859 856

BA: VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o.
033/626 493, 626 494

BE: VELUX Belgium
(010) 42.09.09

BG: VELUX Bulgaria EOOD
02/955 99 30

BY: FE VELUX Roof Windows
(017) 217 7385

CA: VELUX Canada Inc.
1 800 88-VELUX (888-3589)

CH: VELUX Schweiz AG
062 289 44 45

CL: VELUX Chile Limitada
2 953 6789

CN: VELUX (CHINA) CO. LTD.
0316-607 27 27

CZ: VELUX Česká republika, s.r.o.
531 015 511

DE: VELUX Deutschland GmbH
01806 / 33 33 99
Festnetz: 0,20 €/Anruf
Mobilfunk: max. 0,60 €/Anruf

DK: VELUX Danmark A/S
45 16 45 16

EE: VELUX Eesti OÜ
621 7790

ES: VELUX Spain, S.A.
91 509 71 00

FI: VELUX Suomi Oy
0207 290 800

FR: VELUX France
0821 02 15 15
0,119€ TTC/min

GB: VELUX Company Ltd.
01592 778 225

HR: VELUX Hrvatska d.o.o.
01/5555 444

HU: VELUX Magyarország Kft.
(06/1) 436-0601

IE: VELUX Company Ltd.
01 848 8775

IT: VELUX Italia s.p.a.
045/6173666

JP: VELUX-Japan Ltd.
0570-00-8145

LT: VELUX Lietuva, UAB
(85) 270 91 01

LV: VELUX Latvia SIA
67 27 77 33

NL: VELUX Nederland B.V.
030 - 6 629 629

NO: VELUX Norge AS
22 51 06 00

NZ: VELUX New Zealand Ltd.
0800 650 445

PL: VELUX Polska Sp. z o.o.
(022) 33 77 000 / 33 77 070

PT: VELUX Portugal, Lda
21 880 00 60

RO: VELUX România S.R.L.
0-8008-83589

RS: VELUX Srbija d.o.o.
011 20 57 500

RU: ZAO VELUX
8 800 200 7520

SE: VELUX Svenska AB
042/20 83 80

SI: VELUX Slovenija d.o.o.
01 724 68 68

SK: VELUX Slovensko, s.r.o.
(02) 33 000 555

TR: VELUX Çatı Pencereleri
Ticaret Limited Şirketi
0 216 302 54 10

UA: VELUX Ukraina TOV
(044) 2916070

US: VELUX America Inc.
1-800-88-VELUX

www.velux.com