



Certificat

Certificate

**NF537 - DISPOSITIFS
ACTIONNES DE SECURITE
(DAS) / DISPOSITIFS DE
COMMANDE (DC)**

Page 1 / 7

EXTENSION N° 23/04.20 du 23/08/2022
EXTENSION N° 23/04.20 from 23/08/2022
Date de fin de validité / Expiry date 14/02/2024

MADICOB
14, rue du Petit Albi - 95520 OSNY
Usine : 95520 OSNY

Est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) pour le/les produit(s) cité(s) en annexe.

Is authorized to affix the NF mark on the product(s) listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) reference document.

Cette décision atteste que les produits désignés en annexe sont certifiés conformes aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC).

This decision attests that the products mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) reference document.

Caractéristiques certifiées :

Option / Module

Caractéristiques certifiées essentielles

- **Fonctionnalité** vérifiée permettant d'attester l'aptitude à l'emploi et les performances des DAC/DCM/DCMR conformément aux exigences de la norme NF S61-938 de juillet 1991 complétée des amendements A1 d'août 2013 et A2 de septembre 2018.
- **Efficacité** vérifiée par des essais d'endurance (sauf pour les DAC à sortie électrique de type permanent).
- **Affichage** des éléments d'identification sur la **notice technique** qui accompagne obligatoirement toute livraison des DAC/DCM/DCMR certifiés NF.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

This certificate supersedes all previous certificates.

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au 14/02/2024 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC).

This NF certificate and related appendix is valid until 14/02/2024 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) reference document.



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

CERTIF 1332.5 07/2019

Types de produits : DAC / DCM à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique

| Identification des produits : | |
|---|--|
| DCM (Dispositifs de Commandes Manuelles) à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique | |
| Gamme Référence commerciale | ouverture seule (Identification : CSK 20 – CSK 100 – CSK20 EVO – CSK100 EVO) 02001 / 02002 |
| Option Module | Type d'ouverture : Standard : Volet escamotable F2 : Vitre à briser F3 : porte pleine E1 : Opercule (pour modèle EVO) E3 : Porte Pleine (pour modèle EVO) N° 1, 2, 3, 4 et 5 sans module |
| Gamme Référence commerciale | ouverture seule (Identification : CPS gamme Coffret) Coffret PM : 02110-XX / coffret MM300 : 02111-XX / coffret MM500 : 02112-XX / coffret GM : 02113-XX |
| Option Module | Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) EX Eco (sans porte) Type d'ouverture : X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 porte / façade pleine N° 1 sans module |
| Gamme Référence commerciale | 1 ouverture / 1 fermeture (Identification : CPS gamme Armoire) ASK 60 : 02005-XX / armoire PM : 02120-XX / armoire MM300 : 02121-XX / armoire MM500 : 02122-XX / armoire GM : 02123-XX |
| Option Module | Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) EX Eco (sans porte) Type d'ouverture : X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 porte / façade pleine N° 1 sans module |
| Gamme Référence commerciale | 2 ouvertures / 1 fermeture (Identification : CPS gamme S500) S500 PM : 02130-XX / S500 MM : 02131-XX / S500 GM : 02132-XX / S500L PM : 02135-XX / S500L MM : 02136-XX / S500L GM : 02137-XX / S500L MM EcoT : 02136-Tx |
| Option Module | Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) EX Eco (sans porte) TX Eco T (enveloppe/ fond solidaire) Type d'ouverture : X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 porte / façade pleine N° 1 sans module |

**NF537 - DISPOSITIFS
ACTIONNES DE SECURITE
(DAS) / DISPOSITIFS DE
COMMANDE (DC)**

Page 3 / 7

EXTENSION N° 23/04.20 du 23/08/2022
EXTENSION N° 23/04.20 from 23/08/2022
Date de fin de validité / Expiry date : 14/02/2024

| DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique de type impulsif et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique | |
|---|--|
| Gamme Référence commerciale | ouverture seule (Identification : CPS gamme Coffret) coffret PM : 02110-XX / coffret MM300 : 02111-XX / coffret MM500 : 02112-XX / coffret GM : 02113-XX |
| Option Module | Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) EX Eco (sans porte) Type d'ouverture : X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 porte / façade pleine |
| Gamme Référence commerciale | N° 1 MOD1 (2180)- MOD2 (2183)- MOD3 (2181)- MOD4 (2182) |
| Gamme Référence commerciale | 1 ouverture / 1 fermeture (Identification : CPS gamme Armoire) ASK 60 : 02005-XX / armoire PM : 02120-XX / armoire MM300 : 02121-XX / armoire MM500 : 02122-XX / armoire GM : 02123-XX |
| Option Module | Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) EX Eco (sans porte) Type d'ouverture : X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 porte / façade pleine |
| Gamme Référence commerciale | N° 1 MOD1 (2180)- MOD2 (2183)- MOD3 (2181)- MOD4 (2182) |
| Gamme Référence commerciale | 2 ouvertures / 1 fermeture (Identification : CPS gamme S500) S500 PM : 02130-XX / S500 MM : 02131-XX / S500 GM : 02132-XX / S500L PM : 02135-XX / S500L MM : 02136-XX / S500L GM : 02137-XX / S500L MM EcoT : 02136-Tx |
| Option Module | Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) EX Eco (sans porte) TX Eco T (enveloppe/ fond solidaire) Type d'ouverture : X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 porte / façade pleine |
| Gamme Référence commerciale | N° 1 MOD1 (2180)- MOD2 (2183)- MOD3 (2181)- MOD4 (2182) |
| Gamme Référence commerciale | 1 ouverture / 1 fermeture + aération (Identification : CPS Armoire Aération) Armoire aération : 02222-XXXX Fonction aération (1er X) : A Ouverture et fermeture manuelle B Ouverture manuelle + EV (électrovanne) et fermeture manuelle C Ouverture manuelle et fermeture manuelle + EV D Ouverture et fermeture manuelle + EV |
| Option Module | Type d'ouverture (2ème X) : 1 Volet escamotable 2 Vitre à briser 3 Porte pleine Filtration (3ème X) : F Filtre + manomètre S Sans filtre + manomètre Accès extérieur (4ème X) : A Commande aération B Commande aération et manomètre C Aucun accès |
| Option Module | N° 1 MOD1 (2180)- MOD2 (2183)- MOD3 (2181)- MOD4 (2182) |

**NF537 - DISPOSITIFS
ACTIONNES DE SECURITE
(DAS) / DISPOSITIFS DE
COMMANDE (DC)**

Page 4 / 7

EXTENSION N° 23/04.20 du 23/08/2022
EXTENSION N° 23/04.20 from 23/08/2022
Date de fin de validité / Expiry date : 14/02/2024

| DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique de type impulsionnel et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique (suite) | |
|---|---|
| Gamme Référence commerciale | 2 ouvertures / 1 fermeture + aération (Identification : CPS S500L Aération) S500L aération : 02237-XXXX Fonction aération (1er X) : A Ouverture et fermeture manuelle B Ouverture manuelle + EV (électrovanne) et fermeture manuelle C Ouverture manuelle et fermeture manuelle + EV D Ouverture et fermeture manuelle + EV Type d'ouverture (2ème X) : 1 Volet escamotable 2 Vitre à briser 3 Porte pleine Filtration (3ème X) : F Filtre + manomètre S Sans filtre + manomètre Accès extérieur (4ème X) : A Commande aération B Commande aération et manomètre C Aucun accès |
| Option Module | N° 1 MOD1 (2180)– MOD2 (2183)– MOD3 (2181)– MOD4 (2182) |

| DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique de type impulsionnel et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique (suite) | |
|---|--|
| Gamme Référence commerciale | 2 à 4 ouvertures seules (Identification : CPS) 02320-FX / 02330-FX / 02340-FX Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) Type d'ouverture : X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 porte / façade pleine |
| Option Module | Sans option MOD1 (2180)– MOD2 (2183)– MOD3 (2181)– MOD4 (2182) |

**NF537 - DISPOSITIFS
ACTIONNES DE SECURITE
(DAS) / DISPOSITIFS DE
COMMANDE (DC)**

EXTENSION N° 23/04.20 du 23/08/2022
EXTENSION N° 23/04.20 from 23/08/2022
Date de fin de validité / Expiry date : 14/02/2024

| DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande pneumatique et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique | |
|---|---|
| Gamme Référence commerciale | ouverture seule (Identification : CPS gamme Coffret) coffret PM : 02110-XX / coffret MM300 : 02111-XX / coffret MM500 : 02112-XX / coffret GM : 02113-XX |
| Option Module | Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) EX Eco (sans porte) Type d'ouverture : X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 porte / façade pleine N° 1 MOD5 (02184) |
| Gamme Référence commerciale | 1 ouverture / 1 fermeture (Identification : CPS gamme Armoire) ASK 60 : 02005-XX / armoire PM : 02120-XX / armoire MM300 : 02121-XX / armoire MM500 : 02122-XX / armoire GM : 02123-XX |
| Option Module | Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) EX Eco (sans porte) Type d'ouverture : X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 porte / façade pleine N° 1 MOD5 (02184) |
| Gamme Référence commerciale | 2 ouvertures / 1 fermeture (Identification : CPS gamme S500) S500 PM : 02130-XX / S500 MM : 02131-XX / S500 GM : 02132-XX / S500L PM : 02135-XX / S500L MM : 02136-XX / S500L GM : 02137-XX / S500L MM EcoT : 02136-Tx |
| Option Module | Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) EX Eco (sans porte) TX Eco T (enveloppe/ fond solidaire) Type d'ouverture : X1 Volet escamotable X2 Vitre à briser X3 porte / façade pleine N° 1 MOD5 (02184) |

| DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande pneumatique et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique(suite) | |
|--|---|
| Gamme Référence commerciale | 1 ouverture / 1 fermeture + aération (Identification : CPS Armoire Aération) Armoire aération : 02222-XXXX Fonction aération (1er X) : A Ouverture et fermeture manuelle B Ouverture manuelle + EV (électrovanne) et fermeture manuelle C Ouverture manuelle et fermeture manuelle + EV D Ouverture et fermeture manuelle + EV Type d'ouverture (2ème X) : 1 Volet escamotable / 2 Vitre à briser / 3 Porte pleine Filtration (3ème X) : F Filtre + manomètre / S Sans filtre + manomètre Accès extérieur (4ème X) : A Commande aération / B Commande aération et manomètre / C Aucun accès |
| Option Module | N° 1 MOD5 (02184) |
| Gamme Référence commerciale | 2 ouvertures / 1 fermeture + aération (Identification : CPS S500L Aération) S500L aération : 02237-XXXX Fonction aération (1er X) : A Ouverture et fermeture manuelle B Ouverture manuelle + EV (électrovanne) et fermeture manuelle C Ouverture manuelle et fermeture manuelle + EV D Ouverture et fermeture manuelle + EV Type d'ouverture (2ème X) : 1 Volet escamotable / 2 Vitre à briser / 3 Porte pleine Filtration (3ème X) : F Filtre + manomètre / S Sans filtre + manomètre Accès extérieur (4ème X) : A Commande aération / B Commande aération et manomètre / C Aucun accès |
| Option Module | N° 1 MOD5 (02184) |
| Gamme Référence commerciale | 2 à 4 ouvertures seules (Identification : CPS) 02320-FX / 02330-FX / 02340-FX Type de carrosserie : FX Standard (avec porte) Type d'ouverture : X1 Volet escamotable / X2 Vitre à briser / X3 Porte / façade pleine |
| Option Module | Sans option MOD5 (02184) |

EXTENSION N° 23/04.20 du 23/08/2022
EXTENSION N° 23/04.20 from 23/08/2022
Date de fin de validité / Expiry date : 14/02/2024

| INTITULE DES OPTIONS | |
|----------------------|---|
| Option N° 1 : | INOX : remplacer le chiffre « 0 » de la référence produit par la lettre « I » |
| Option N° 2 : | Vitre à briser : ajouter F2 |
| Option N° 3 : | Porte pleine : ajouter F3 |
| Option N° 4 : | Opercule : ajouter E1 |
| Option N° 5 : | Porte Pleine : ajouter E3 |

Ce certificat dispense le titulaire de la présentation des procès-verbaux de conformité à la norme NF S61-938 de juillet 1991 et ses 2 amendements pour les produits visés ci-dessus.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont certifiés conformes à la norme NF S61-938 de juillet 1991 complétée des amendements A1 d'août 2013 et A2 de septembre 2018, ainsi qu'aux spécifications complémentaires citées dans le référentiel de certification NF 537,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 537.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objets de ce certificat seront utilisés.