



Certificat

Certificate

**NF537 - DISPOSITIFS
ACTIONNES DE SECURITE
(DAS) / DISPOSITIFS DE
COMMANDE (DC)**

Page 1 / 4

MAINTIEN N° 23/14.02 du 23/08/2022
MAINTIEN N° 23/14.02 from 23/08/2022
Date de fin de validité / Expiry date 14/02/2024

MADICOB
14, rue du Petit Albi - 95520 OSNY
Usine : 0 SCHLOSS HOLTE - Allemagne

Est autorisé à distribuer les produits listés en annexe bénéficiant du droit d'usage de la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC).

Is authorized to distribute the products listed in appendix, having obtained the NF mark usage right in accordance with the general rules of the NF mark and the NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) reference document.

Cette décision atteste que les produits désignés en annexe sont certifiés conformes aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC).

This decision attests that the products mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) reference document.

Caractéristiques certifiées :

Option / Module

Caractéristiques certifiées essentielles

- **Fonctionnalité** vérifiée permettant d'attester l'aptitude à l'emploi et les performances des DAC/DCM/DCMR conformément aux exigences de la norme NF S61-938 de juillet 1991 complétée des amendements A1 d'août 2013 et A2 de septembre 2018.
- **Efficacité** vérifiée par des essais d'endurance (sauf pour les DAC à sortie électrique de type permanent).
- **Affichage** des éléments d'identification sur la **notice technique** qui accompagne obligatoirement toute livraison des DAC/DCM/DCMR certifiés NF.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

This certificate supersedes all previous certificates.

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au 14/02/2024 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC).

This NF certificate and related appendix is valid until 14/02/2024 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) reference document.



ACCREDITATION
NF 54000
POUR
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

CERTI F 1332.5 07/2019

Types de produits : DCM / DCMR / DAC à entrée de télécommande électrique de type impulsionnel et à sortie électrique de type permanent

Identification des produits :

DCM (Dispositifs de Commandes Manuelles) / DCMR (Dispositifs de Commandes Manuelles Regroupées) / DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique de type impulsionnel et à sortie électrique de type permanent

Gamme

Centrale COMPACT EN230/24

Référence commerciale

MCED23024A102A2D1 / MCED23024A102FA1FD1 /
MCED23024A102FA2FD1 / MCED23024A102FA1D1 /
MCED23024A102FA2D1 / MCED23024A102A2FD1 /
MCED23024A104A4D1 / MCED23024A104FA1FD1 /
MCED23024A104FA2FD1 / MCED23024A104FA3FD1 /
MCED23024A104FA4FD1 / MCED23024A104FA1D1 /
MCED23024A104FA2D1 / MCED23024A104FA3D1 /
MCED23024A104FA4D1 / MCED23024A104A4FD1 /
MCED23024A15A1D1 / MCED23024A15FA1FD1 /
MCED23024A15FA1D1 / MCED23024A15A1FD1 /
MCED23024A20A4D1 / MCED23024A20FA1FD1 /
MCED23024A20FA2FD1 / MCED23024A20FA3FD1 /
MCED23024A20FA4FD1 / MCED23024A20FA1D1 /
MCED23024A20FA2D1 / MCED23024A20FA3D1 /
MCED23024A20FA4D1 / MCED23024A20A4FD1 /
MCED23024A25A5D1 / MCED23024A25FA1FD1 /
MCED23024A25FA2FD1 / MCED23024A25FA3FD1 /
MCED23024A25FA4FD1 / MCED23024A25FA5FD1 /
MCED23024A25FA1D1 / MCED23024A25FA2D1 /
MCED23024A25FA3D1 / MCED23024A25FA4D1 /
MCED23024A25FA5D1 / MCED23024A25A5FD1 /
MCED23024A30A2D1 / MCED23024A30FA1FD1 /
MCED23024A30FA2FD1 / MCED23024A30FA1D1 /
MCED23024A30FA2D1 / MCED23024A30A2FD1 /
MCED23024A60A4D1 / MCED23024A60FA1FD1 /
MCED23024A60FA2FD1 / MCED23024A60FA3FD1 /
MCED23024A60FA4FD1 / MCED23024A60FA1D1 /
MCED23024A60FA2D1 / MCED23024A60FA3D1 /
MCED23024A60FA4D1 / MCED23024A60A4FD1 /
MCED23024A75A5D1 / MCED23024A75FA1FD1 /
MCED23024A75FA2FD1 / MCED23024A75FA3FD1 /
MCED23024A75FA4FD1 / MCED23024A75FA5FD1 /
MCED23024A75FA1D1 / MCED23024A75FA2D1 /
MCED23024A75FA3D1 / MCED23024A75FA4D1 /
MCED23024A75FA5D1 / MCED23024A75A5FD1

Option

N° 1, 2, 3, 4, 5 et 6

Module lié à l'entrée de télécommande

sans module

INTITULE DES OPTIONS	
Option N° 1 :	Organe de sécurité à manipuler (O.S.M.) : OSM01 et OSM02
Option N° 2 :	Sonde Pluie / Vent (CAPV501)
Option N° 3 :	Module de contrôle de ligne (MODLIG08C)
Option N° 4 :	Clé de réarmement (INT612)
Option N° 5 :	Module info BUS (RELMOD24)
Option N° 6 :	Module de contrôle de ligne universel portant la référence "MODLIG08C"

Ce certificat dispense le titulaire de la présentation des procès-verbaux de conformité à la norme NF S61-938 de juillet 1991 et ses 2 amendements pour les produits visés ci-dessus.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont certifiés conformes à la norme NF S61-938 de juillet 1991 complétée des amendements A1 d'août 2013 et A2 de septembre 2018, ainsi qu'aux spécifications complémentaires citées dans le référentiel de certification NF 537,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 537.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objets de ce certificat seront utilisés.