



MADICOB



DECLARATION de PERFORMANCE CE

Etablie conformément au décret de transposition N°92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets N°95-1051 du 20/09/1995 et N°2003-947 du 03/10/2003 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et à l'article 14 de la Directive Produits de la Construction 89/106/CEE du 21/09/1988 amendée par la Directive 93/68/CEE du 22/07/1993. Déclaration formulée par le fabricant établi dans l'Espace Economique Européen (EEE). Nous déclarons, sur la base de la certification CE de conformité joint le concernant, que la conformité du produit désigné ci-dessous a été établie conformément à la norme EN 1873 et que ce produit répond aux dispositions de l'annexe ZA des normes

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° : 0333-CPD-219059

Code d'identification unique du produit type: **CDC**

Numéro de type: **07 CX₍₁₎ MEL** Certification CE et conformité NF

07 GX₍₁₎ MEL Certification CE et certification NF

(1) Pour les sens d'ouverture - I : intérieur / E : extérieur / F : Française / A : Anglaise

Usage prévu : **Dispositif d'Evacuation Naturel de Fumées et de Chaleur montés en façade**

Description du produit :

Energie		Electrique
Mécanisme		2 vérins électriques
Dimension LxH (Passage Libre Dormant)	Mini Inter / Exter	300 x 400
	Maxi Inter / Exter	1600 x 1600 2500 x 1200 *
	Maxi Française / Anglaise	1000 x 2500 *
Sens d'ouverture	Intérieur	Tombant / Relevant / Française
	Extérieur	Tombant / Relevant / Anglaise
Angle d'ouverture	Tombant/Relevant	15 à 60°
	Française/Anglaise	15 à 90°
Inclinaison de pose		Verticale
Remplissage		Verre armé - verre feuilleté - double vitrage PCA - Panneau sandwich
Poids remplissage	Tombant/Française/Anglaise	30 Kg/m² maxi
	Relevant	30 Kg/m² maxi - limité à 60Kg
Option Contacteurs		Début et fin de course

(*) Dans la limite d'une surface de passage libre dormant de 2,64 m²

Nom du fabricant : **MADICOB - 14 rue du Petit Albi 95 520 OSNY**

Systèmes d'évaluations et de vérifications de la constance des performances du produit de construction :

- **Système 1** suivant Annexe ZA de la norme européenne EN 12101-2
- Entreprise certifiée ISO 9001 par LRQA



MADICOB



DECLARATION de PERFORMANCE CE

Etablie conformément au décret de transposition N°92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets N°95-1051 du 20/09/1995 et N°2003-947 du 03/10/2003 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et à l'article 14 de la Directive Produits de la Construction 89/106/CEE du 21/09/1988 amendée par la Directive 93/68/CEE du 22/07/1993. Déclaration formulée par le fabricant établi dans l'Espace Economique Européen (EEE). Nous déclarons, sur la base de la certification CE de conformité joint le concernant, que la conformité du produit désigné ci-dessous a été établie conformément à la norme EN 1873 et que ce produit répond aux dispositions de l'annexe ZA des normes

Produit de construction couvert par une norme harmonisée: **NF EN 12101-2 : 2003**

Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié : **AFNOR CERTIFICATION - N° 0333**

AFNOR a réalisé l'inspection initiale de l'usine, du contrôle de production en usine et la surveillance continue.

Performances déclarées

		Référence EN 12101-2 : 2003
Température de déclenchement thermique	NPD	§ 4.1
Ouverture du dispositif d'évacuation	Type B	§ 4.3
Surface utile d'ouverture	Selon caractéristiques du CDC Aa Indiquée sur étiquette CE collée sur le produit	§ 6
Fiabilité	Re 1000 + 10.000 (aération)	§ 7.1
Ouverture sous charge	SL 0	§ 7.2
Température ambiante basse	T(00)	§ 7.3
Charge éolienne	WL 0 WL 1500 en option	§ 7.4
Résistance à la chaleur	B300	§ 7.5
Réaction au feu	Verre : A1 PCA<16mm : B-s1, d0 PCA≥16 : B-s2,d0 Panneau sandwich Alu / polystyrène : F Panneau sandwich Alu / laine de roche : A2-s1 d0	§7.5.2.1

Les performances du produit identifié et décrit sont conformes aux performances déclarées au tableau ci-dessus.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité de MADICOB.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Jean-Michel Vella
Responsable bureau d'études
A Madicob, le 24/08/2022